

Carta-Circular nº 048/2021 - 1ª/SL

Montes Claros/MG, 13 de outubro de 2021.

Assunto: Esclarecimento II – Edital nº 017/2021 – Pregão Eletrônico.

Prezados Senhores,

Com relação às consultas formuladas sobre o **Edital nº 017/2021 (Pregão Eletrônico)**, que tem por objetivo a contratação de serviços técnicos para instalação, incluindo todos os fornecimentos e aprovação junto à Cemig, de uma usina de energia fotovoltaica no Centro de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias – 1ª/CIT, localizado no município de Três Marias, no estado de Minas Gerais, temos a informar o seguinte:

CONSULTA: Em relação a estrutura metálica a ser implantada pela Codevasf, seria possível o envio do manual ou projeto desta estrutura? Qual seria o modelo de estrutura para fixação dos painéis fotovoltaicos?

RESPOSTA: Encaminhamos croqui a título de orientação/representação. Os painéis serão fixados em estrutura metálica implantada no chão, com pé direito de 4,0 m.

CONSULTA: Em relação ao acesso ao local de instalação, existe restrição a entrada de caminhão ou carreta?

RESPOSTA: Não existe restrições à entrada destes veículos.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por

Roberta Fernandes Lima

Chefe da Secretaria

Regional de Licitações

CODEVASF – 1ª/SR



CROQUI – Montagem de estrutura metálica de sustentação dos painéis fotovoltaicos - 1ªCIT
(Pé direito=4,0m)

