

ITEM	DENOMINAÇÃO	SUPERF. A SER PINTADA	PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (A)		PINTURA DE FUNDO				PINTURA INTERMEDIÁRIA				PINTURA DE ACABAMENTO			
			JATO	MECANIC	1º DEMÃO		2º DEMÃO		1º DEMÃO		2º DEMÃO		1º DEMÃO		2º DEMÃO	
					TINTA	ESP. µ	TINTA	ESP. µ	TINTA	ESP. µ	TINTA	ESP. µ	TINTA	ESP. µ	TINTA	ESP. µ
1	CORPO DE SUÇÃO	EXT/INT	✖✖		A	80							B	75		
2	DIFUSOR	EXT/INT	✖✖													
3	CORPOS DE ESTÁGIO	EXT/INT	✖✖													
4	CORPO DE PRESSÃO	EXT/INT	✖✖		A	80							B	75		
5	MANCAL ESTRELA	EXT/INT														
6	TUBO DE ELEVAÇÃO	EXT/INT	✖✖		A	80							B	75		
7	CAIXA DE GAXETA	EXT/INT	✖✖													
8	CORPO DO MANCAL	EXT/INT	✖✖													
9	TAMPA DO MANCAL	EXT/INT	✖✖		A	80							B	75		
10	ACOPLAMENTO	EXT/INT														
11	LANTERNA DE ACIONAMENTO	EXT/INT	✖✖		A	80							B	75		
12	MOTOR ELÉTRICO				SERÁ PINTADO PELO FORNECEDOR-											


(A) PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL QUASE BRANCO, GRAU Sa 2 1/2, DA NORMA SIS 055900 (SSPC-SP-10).

TINTAS APLICADAS


- FUNDO - PRIMER EPOXI MODIFICADO BICOMPONENTE, COR VERMELHO ÓXIDO, (Referencia Sumadur 893, Tintas Sumaré/similar).

- ACABAMENTO - EPOXI MODIFICADO BICOMPONENTE, (semi-brilhante) NA COR FINAL AZUL, RAL 5002 (Referencia Sumaré/similar)



NOTAS


- 1- O fornecedor da(s) tinta(s) deverá fazê-la(s) acompanhar-se (acompanharem-se) de boletim técnico e indicação do tipo e quantidade de solvente
- 2- Superfícies não pintadas são conservadas conforme norma interna KSB, BRN-004
- 3- Espessura de película indicada refere-se à tinta seca
- 4- Teste de aderência conforme ASTM D3359, a ser realizado de acordo com PCQ
- 5-



CLIENTE	CODEVASF-Cia.de Desenvolvimento do Vale do São Francisco		
REFERÊNCIA	PROJETO BARREIRAS		
PEDIDO	CONTRATO: 0.01.94.0102/00	PROPOSTA	408/AWO/1086
BOMBA	KSB FS 80-1850 T2	TEMP. OPER.	10°C A 50°C
LIQUIDO	AGUA BRUTA	ITEM/TAG	01
	MARIA	JLFº	DENOMINAÇÃO
	13.02.95	13.02.95	13.02.95
	SEÇÃO	UPE	PLANO DE PINTURA
			NÚMERO DE DESENHO:
			PP-550.636/7-C
			Para este desenho reservamos todos os direitos.

CERTIFICADO	15895	may
APROVAÇÃO	13.02.1995	EVANDRO
INFORMAÇÃO		
REMESSA DE DESENHOS	DATA	VISTO

ITEM	DENOMINAÇÃO	SUPERF. A SER PINTADA	PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (A)		PINTURA DE FUNDO				PINTURA INTERMEDIÁRIA				PINTURA DE ACABAMENTO			
			JATG	MECANIC	1º DEMÃO		2º DEMÃO		1º DEMÃO		2º DEMÃO		1º DEMÃO		2º DEMÃO	
			TINTA	ESP. µ	TINTA	ESP. µ	TINTA	ESP. µ	TINTA	ESP. µ	TINTA	ESP. µ	TINTA	ESP. µ	TINTA	ESP. µ
1	CORPO DE SUÇÃO	EXT/INT	**	*	A	80							B	75		
2	DIFUSOR	EXT/INT	**	*												
3	CORPOS DE ESTÁGIO	EXT/INT	**	*												
4	CORPO DE PRESSÃO	EXT/INT	**	*	A	80							B	75		
5	MANCAL ESTRELA	EXT/INT														
6	TUBO DE ELEVAÇÃO	EXT/INT	**	*	A	80							B	75		
7	CAIXA DE GAXETA	EXT/INT	**	*												
8	CORPO DO MANCAL	EXT/INT	**	*												
9	TAMPA DO MANCAL	EXT/INT	**	*	A	80							B	75		
10	ACOPLAMENTO	EXT/INT														
11	LANTERNA DE ACIONAMENTO	EXT/INT	**	*	A	80							B	75		
12	MOTOR ELÉTRICO		SERÁ PINTADO PELO FORNECEDOR													




A PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL QUASE BRANCO, GRAU Sa 2 1/2, DA NORMA SIS 055900 (SSPC-SP-10).

TINTAS APLICADAS


- FUNDO - PRIMER EPOXI MODIFICADO BICOMPONENTE, COR VERMELHO OXIDO, (Referencia Sumadur 893, Tintas Sumaré/similar).

- ACABAMENTO - EPOXI MODIFICADO BICOMPONENTE, (semi-brilhante) NA COR FINAL AZUL, RAL 5002 (Referencia Sumaré/similar)



NOTAS

- 1- O fornecedor da(s) tinta(s) deverá fazê-la(s) acompanhar-se (acompanharem-se) de boletim técnico e indicação do tipo e quantidade de solvente
- 2- Superfícies não pintadas são conservadas conforme norma interna KSB, BRN-004
- 3- Espessura de película indicada refere-se à tinta seca
- 4- Teste de aderência conforme ASTM D3359, a ser realizado de acordo com PCQ
- 5-

CLIENTE		CODEVASF-Cia.de Desenvolvimento do Vale do São Francisco									
REFERÊNCIA		PROJETO BARREIRAS									
PEDIDO		CONTRATO: 0.01.94.0102/00					PROPOSTA		408/AW0/1086		
BOMBA		KSB F 355-310 HT4					TEMP. OPER.		10°C A 50°C		
LÍQUIDO		ÁGUA BRUTA					ITEM/TAG		15		
						MARIA		JLFº		DENOMINAÇÃO	
						13.02.95		13.02.95		13.02.95	
						SEÇÃO		UPE		PLANO DE PINTURA	
										NÚMERO DE DESENHO:	
										PP-550.664/5 - C	
0										Para este desenho reservamos todos os direitos.	
0		EMISSÃO INICIAL		M.02 MAB							
IND.		DENOMINAÇÃO		DATA		NOME					
						KSB					

CERTIFICADO	15.09.95	EVANDRO
APROVAÇÃO	13.02.1995	EVANDRO
INFORMAÇÃO		
REMESSA DE DESENHOS	DATA	VISTO