




BOMBAS E VÁLVULAS  
17 AGO 1995  
DESENHO AUTORIZADO

BOMBAS E VÁLVULAS	
VARZETA PALESTA - 500 CARGA MÁXIMA 50000-00 INSTRUMENTO 110000-00 INDÚSTRIA BRASILEIRA	
KSB F 580-1850 T2	
OP	550.636/7
Q	2034 m <sup>3</sup> /h H 110 mca
n	1800 rpm 1995
7 BRN 37	
(970.1)(565)	

RESPIRO  
28 BRN 37  
970.4

DRENAGEM  
30 BRN 37  
970.5



# NOTAS:

- 1- SERÁ FORNECIDO UM JOGO DE PLAQUETAS PARA CADA OP.
- 2- OS ITENS: 733 (ABRAÇADEIRA), 901.8 (PARAFUSO) E 920.11 (PORCAS) APARECEM NA LISTA DE PEÇAS E NÃO APARECEM NO DESENHO, POIS SÃO USADOS SOMENTE PARA MONTAGEM.

Cliente Projeto Aplicação Serviço Item/Tag Pedido Consulta	CODEVASF - CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SAO FRANCISCO BARREIRAS BOMBEAMENTO DE AGUA BRUTA OI CONTRATO 001940102/00 EDITAL 028/94	Proposta: 408/AWO/1086 Documento número: CO 550.636/7 B
BOMBA KSB F 580-1850 T 2		
COMPOSIÇÃO EM CORTE DA BOMBA		
Proposta Informação Aprovação Certificado	As built <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 15/02/95 <input checked="" type="checkbox"/> 15/08/95	Rev. Geral Emissão Rev. Modific. Des. Ver. Apr.
CAD		550.636/7