

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	NÚMERO:	DATA:
7ª SECRETARIA REGIONAL DE LICITAÇÕES – 7ª/SL	08/2022	23/08/2022
DESTINATÁRIO:		
LICITANTES DO EDITAL Nº 04/2022		
E-MAIL:	TELEFONE:	
7a.sl@codevasf.gov.br	(86) 3215-0138/0147	
ASSUNTO:		
ESCLARECIMENTOS – LICITAÇÃO CODEVASF – EDITAL Nº 04/2022		

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF - 7ª/SR, por intermédio da 7ª Secretaria Regional de Licitações, referente ao Edital nº 04/2022, cujo objeto é a contratação das obras e serviços de engenharia relativos à implantação de adutora de Curimatá – 1ª etapa no município de Curimatá, no Estado do Piauí, esclarece:

QUESTIONAMENTO 01:

1 – O item 02.01.06.01 “RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO EM AÇO CARBONO (ASTM–A36) DE ALTA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL - 400m³”, possui o preço unitário R\$401.059,12, sendo que os itens 02.05.02.01 e 06.02.01 possuem a mesma descrição “RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO EM AÇO CARBONO (ASTM–A36) DE ALTA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL - 400m³” e ambos estão com o preço unitário R\$449.130,88, como proceder já que é o mesmo serviço com preço diferente?

Resposta da Área Técnica:

Embora a descrição do material seja a mesma, são materiais diferentes e estão contextualizados dentro da planilha de materiais, claramente, como reservatórios para utilização de água bruta ou de água tratada. Reservatórios, metálicos, para utilização de água tratada requerem tipo de proteção superior aos de utilização de água bruta.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Jacymar Bandeira da S. Barros

Chefe da Secretaria Regional de Licitações – 7ª/SL

CODEVASF – 7ª SR