

**COMUNICAÇÃO EXTERNA - CE**

**REMETENTE:**

SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL

**NÚMERO:**

81/2022

**DATA:**

8/4/2022

**DESTINATÁRIO:**

LICITANTES DO EDITAL Nº 3/2022

**E-MAIL:**

[licitacao@codevasf.gov.br](mailto:licitacao@codevasf.gov.br)

**TELEFONE:**

(61) 2028-4619

**ASSUNTO:**

ESCLARECIMENTOS - EDITAL Nº 3/2022

---

**DESCRIÇÃO:**

COM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 3/2022 – LICITAÇÃO ELETRÔNICA – **MENOR PREÇO** – CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A **IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS ADUTORES, NA REGIÃO DO SERIDÓ**, CORRESPONDENTES AOS TRECHOS 1N, 2N, 4N E 5N, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:

**ESCLARECIMENTOS:**

Referente à licitação, perguntamos:

O objetivo principal do Projeto Sistema Adutor Seridó é garantir às cidades da região oferta de água para o abastecimento das populações a serem beneficiadas.

Atender as premissas estabelecidas nos Termos de Referência, que exigem um horizonte de operação dos sistemas de tubulações para os próximos 50 anos, é a parte essencial do certame.

Dessa forma, alternativas tecnicamente viáveis e alcançáveis por meio de alocação de recursos financeiros competitivos são desejáveis. Assim, esforços institucionais conjuntos adequados à construção de uma ambiência propícia à maximização dos benefícios que a disponibilização de água potencializa, precisam ser alcançadas.

Historicamente, a aplicação de tubulações semirrígida e metálicas possuem longevidade maior que as plásticas e flexíveis, garantindo maior tempo de performance do projeto. Isso garante um melhor custo por vida útil da linha de adução.

Neste sentido, entendemos como alternativa para garantir a maior durabilidade do Sistema Adutor, que o uso de tubulações de ferro fundido dúctil se configura como uma possibilidade para algumas das adutoras especificadas originalmente em materiais não metálicos.

Está correto nosso entendimento?

---

**RESPOSTA:**

Não. O Projeto Executivo apresentando a solução de tratamento foi dimensionado para a alternativa escolhida pela Codevasf, não cabendo, portanto, a mudança de alternativa, tendo em vista que tal decisão impactaria diretamente nos custos do orçamento, como também na compatibilidade entre os projetos de fundações, estrutural, de obras civis, hidromecânico, elétrico e de automação, os quais foram concebidos conjuntamente.

---

**RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:**

**RENATO JOSE DA SILVA ISACKSSON**  
CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL