

**COMUNICAÇÃO EXTERNA - CE**

**REMETENTE:**

SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL

**NÚMERO:**

**82/2022**

**DATA:**

**11/4/2022**

**DESTINATÁRIO:**

LICITANTES DO EDITAL Nº 3/2022

**E-MAIL:**

[licitacao@codevasf.gov.br](mailto:licitacao@codevasf.gov.br)

**TELEFONE:**

(61) 2028-4619

**ASSUNTO:**

ESCLARECIMENTOS - EDITAL Nº 3/2022

---

**DESCRIÇÃO:**

COM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 3/2022 – LICITAÇÃO ELETRÔNICA – **MENOR PREÇO** – CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A **IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS ADUTORES, NA REGIÃO DO SERIDÓ**, CORRESPONDENTES AOS TRECHOS 1N, 2N, 4N E 5N, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:

**ESCLARECIMENTOS:**

- 1) Tendo em vista o disposto no item 8.1, alínea c, subitem iii, do Termo de Referência ao edital de licitação acima mencionado, onde são indicadas as obras similares para o atendimento às parcelas de maior relevância da qualificação técnico-operacional, entendemos que atende ao exigido no "item 1 - execução e montagem de captação flutuante de sistemas de abastecimento de água, incluindo os serviços referentes a instalações elétricas e hidráulica e instalação do conjunto motobomba, para sistemas com vazão igual ou superior a 100 l/s" a apresentação de atestados de obras pretéritas de execução e montagem de estação elevatória de esgoto bruto (dentro de um sistema completo de uma ETE), com a instalação de conjunto motobomba submersível com vazão superior a 100 l/s, contendo todas os serviços referentes a instalações elétricas e hidráulicas respectivas. Nosso entendimento está correto?
- 2) Entendemos que para atendimento ao exigido no "item 1 - execução e montagem de captação flutuante de sistemas de abastecimento de água, incluindo os serviços referentes a instalações elétricas e hidráulica e instalação do conjunto motobomba, para sistemas com vazão igual ou superior a 100 l/s" serão aceitos atestados de obras pretéritas de execução e montagem de estação de bombeamento de água bruta, com o emprego de conjunto motobomba anfíbia com vazão de 100 l/s, contendo os serviços de instalações elétricas e hidráulicas correspondentes. Nosso entendimento está correto?

- 3) Entendemos que para atendimento ao exigido no "item 1 - execução e montagem de captação flutuante de sistemas de abastecimento de água, incluindo os serviços referentes a instalações elétricas e hidráulica e instalação do conjunto motobomba, para sistemas com vazão igual ou superior a 100 l/s" serão aceitos atestados de obras pretéritas de execução e montagem de estação de bombeamento de água bruta, com o emprego de bombas do tipo centrífugas horizontais bipartidas, com vazão unitária de 2,67 m<sup>3</sup>/s (utilizadas em um sistema de abastecimento com vazão total de 8 m<sup>3</sup>/s - altura manométrica de AMT 234,50m), contendo os serviços de instalações elétricas e hidráulicas correspondentes. Nosso entendimento está correto?
- 4) Entendemos que para atendimento ao exigido no "item 1 - execução e montagem de captação flutuante de sistemas de abastecimento de água, incluindo os serviços referentes a instalações elétricas e hidráulica e instalação do conjunto motobomba, para sistemas com vazão igual ou superior a 100 l/s" serão aceitos atestados de obras pretéritas de execução e montagem de estação

---

**RESPOSTA UNIFICADA DA ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL:**

Não estão corretos os entendimentos relativos aos esclarecimentos supracitados.

Faz-se necessário atender ao que pede o Termo de Referência: "Execução e montagem de captação flutuante de sistemas de abastecimento de água, incluindo os serviços referentes a instalações elétrica e hidráulica e instalação do conjunto motobomba, para sistemas com vazão igual ou superior a 100 L/s".

---

**RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:**

**RENATO JOSE DA SILVA ISACKSSON**  
CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL