COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	**NÚMERO:**	**DATA:**
SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL	**201/2021**	**23/12/2021**

DESTINATÁRIO:

LICITANTES DO EDITAL Nº 86/2021

E-MAIL:	**TELEFONE:**
licitacao@codevasf.gov.br	(61) 2028-4619

ASSUNTO:

RESPOSTAS AOS ESCLARECIMENTOS – EDITAL Nº 86/2021

DESCRIÇÃO:

COM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 86/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO – FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE PEÇAS E TUBOS DE AÇO PARA O PROJETO PONTAL NORTE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, **INFORMAMOS:**

1. **PERGUNTA(S):**

Item 10.3, válvulas borboleta, subitem 10.3.1, Especificação n° 3PN-ET-TR-006 – REV2

No item 10.3.1 da disposição técnica das válvulas borboleta da especificação n° 3PN-ET-TR-006 – REV2, menciona que o PROPONENTE deverá fornecer além dos Quadros de Comando das Válvulas Borboletas dos Sifões SF01 e SF02, todos os equipamentos componentes do Sistema de Alimentação Ininterrupta (SAI) e os cabos de interligação de força e comando. O SAI será composto por retificador, conjunto de baterias e um inversor. A alimentação do retificador será de 380V-3□-60Hz obtida do Quadro de Distribuição (QL) instalado na Casa de Comando. O PROPONENTE deverá definir as tensões de alimentação do atuador elétrico e das baterias. O atuador elétrico deverá ser alimentado em corrente alternada proveniente do SAI. O SAI deverá ter uma reserva de capacidade para alimentar o Painel de Automação composto por CLP´s e a instrumentação de campo que comanda a válvula. Além dos condutores de força e comando entre o SAI e o atuador elétrico, o PROPONENTE deverá dimensionar e fornecer os condutores do circuito de alimentação do SAI derivado do QL. As dimensões dos equipamentos deverão ser no máximo iguais às indicadas no Desenho de Referência No3PN-71-1003. O SAI deverá ter autonomia para 12 horas, para o caso de falta de energia.

Solicitamos a gentileza disponibilizar o desenho de referência n° 3PN-71-1003 mencionado na especificação técnica, bem como informar as distancias entre as válvulas borboleta de acionamento elétrico e o local onde será instalado o SAI da estrutura do Sifão SF01 e a distância entre a válvula borboleta de acionamento elétrica e o local onde será instalado o SAI da estrutura do Sifão SF02 para que possamos dimensionar a quantidade de cabos elétricos a serem utilizados.

Solicitamos também autorização para fornecer gerador a diesel em substituição ao banco de baterias, considerando que o banco de baterias tem uma vida útil menor

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

que ao gerado a diesel, e por consequência reduzir custos da Codevasf para substituição das baterias.

1. **RESPOSTA(S):**

Informo que nos desenhos 3pn-52-0112 (SF1) e 3pn-52-0204 (SF2) constam as condições e informações solicitadas pela empresa, cabendo a mesma consultar e analisar os desenhos.

Quanto ao(s) desenho(s) solicitados os mesmos estão disponibilizados no endereço:

https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/sede-brasilia-df/pregao_eletronico/editais-publicados-em-2021/edital-no-86-2021-pecas-e-tubos-de-aco-pe/

Quanto a questão da substituição da bateria informo que deve ser mantida as condições do edital.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:

ASSINADO ELETRONICAMENTE
RENATO JOSE DA SILVA ISACKSSON
CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC